

监 理 日 志

2020年7月9日 星期：四	天气：小到中雨	气温：最高31℃ 最低24℃
工作内容、遇到问题及其处理		
第一、使用万用表、测量接地环网引上端是否与预埋钢板相通、经检查、合格。 第二、对已焊接完成的接地防腐后进行回填。 第三、本次施工人员共计5人。		