

监 理 日 志

2020年1月4日 星期：六	天气：阴	气温：最高 16℃ 最低 12℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员：2人 施工管理：1人 面粉公司，G0.G1进线柜并网柜继保调试完成。 站用变压器接地安装完成，低压柜断路器接地线安装 电缆井高压电缆桥架隔离安装，防火封堵完成 检查现场整改情况，确认高压电缆井封堵，设备可靠情 接地 检查继保仪校验日期		