

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：112

2019年10月7日 星期：一	天气：晴	气温：10~25°
施工单位：西安热工研究院 今日施工内容及进度： 生活楼屋顶刷漆，电气线路基本已接线完成。修补风电路被破坏地面。		
监理工作情况： 查看电气接线情况，逆变器接线已基本完成。要求检查逆变器线路是否正确。防火封堵要做好。该做标识的做好标识。		
其它事项：		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	