

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号：

2019年 8 月 18 日
星期：日

天气：多云转阵雨

气温：18°~24°

施工单位：西安热工研究院有限公司

今日施工内容及进度：

柜立柜内支架安装、斜撑、生活楼前、车棚空地安装。

监理工作情况：

查看支架安装情况，施工人员安装生活楼前横梁错误，要求重新安装。

其它事项：

现场监理人员：

邵雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀发