

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 087

2019年9月7日
星期：六

天气：阴有阵雨

气温：17°~26°

施工单位：西安热工研究院有限公司

今日施工内容及进度：

生活楼屋顶进行组件安装，敷设人员已同意变更。
逆变器进行安装。

监理工作情况：

查看屋顶安装情况，组件安装外观可以，无影响。
逆变器安装背杆支架焊接要求，将焊缝清理干净后，再刷
三遍防腐漆。

其它事项：

现场监理人员：

郭勇

总监理工程师/总监理工程师代表：

符耀生