

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 084

2019年 7 月 9 日 星期：一	天气： 阴	气温： 17°~22°
施工单位： 西安热工研究院 今日施工内容及进度： 轿子顶升压站围墙边空地组件安装完成， 生活楼前空地组件安装剩几块未安装，生活楼屋面进行接线穿管。		
监理工作情况： 查看围墙边组件安装情况，生活楼组件安装情况符合要求。生活楼屋面支架有一横梁未上梁，要求劳务人员安装完成后进行排查。		
其它事项：		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	