

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 096

2019年9月21日 星期：六	天气：多云	气温：16°~22°
<p>施工单位：西安热工研究院</p> <p>今日施工内容及进度：</p> <p>查看逆变器试运行情况，测试逆变器电缆电流顺序，与并网柜对应，剩4个正在接线，下午全部完成，处理场地。</p>		
<p>监理工作情况：</p> <p>同施工查看逆变器运行情况，检测运行电流，查看刹车电缆头制作，符合要求。</p>		
<p>其它事项：</p>		
现场监理人员： 郭晋	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀星	