

# 监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：091

|   |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| 2019年 9月 22 日<br>星期： 四  | 天气： 晴                   | 气温： 18°~24° |
| <p>施工单位： 西安热工研究院</p> <p>今日施工内容及进度：<br/>轿子顶临时并网已完成<sup>验收</sup>转至大爬山进行施工，大爬山组件安装工作正在进行，盘球板支架安装完成，逆变器运位置进行安装工作。</p> |                         |             |
| <p>监理工作情况：<br/>轿子顶临时并网已完成，转至大爬山查看安装工作，目前屋顶已完成组件安装，正在安装围墙外盘球板支架，查看支架、组件安装情况，符合要求。</p>                              |                         |             |
| <p>其它事项：</p>  |                         |             |
| 现场监理人员：<br>郭雷   | 总监理工程师/总监理工程师代表：<br>徐耀星 |             |