

监理工作日志

记录人：陈渝

第 195 页，共 页

2020 年01月10日 星期：五	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 6 °C 最低1 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、F区基础保护帽制作。2、B区新增支架接地焊接。3、G区汇流箱至4#箱变电缆沟铺沙回填。4、管理人员2人，施工人员21人。5、巡查F区基础保护帽制作、符合设计要求。6、检查B区新增支架接地焊接，符合设计要求。7、巡查G区汇流箱至4#箱变电缆沟铺沙回填、符合设计要求。8、召开监理例会。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。