

监理工作日志

记录人：陈渝

第 106 页，共 页

2019 年10 月13日 星期： 日	气候： 白天： 小雨 夜间：	气温： 最高 18 ℃ 最低13 ℃
工作内容： 1、D区光伏支架接地安装。 2、C区、E区电组件接线及低压电缆敷设。 3、C区、E区汇流箱、逆变器安装及低压电缆敷设。 4、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆。 5、C区、E区组件接线进行检查，符合安装要求。 6、巡视C区汇流箱至箱变电缆敷设，符合设计要求。 7、巡视C区、E区汇流箱、逆变器安装，符合设计要求。 8、巡视D区接地连接。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。