

监理工作日志

记录人：陈渝

第 107 页，共 页

2019 年10 月14日 星期： 一	气候： 白天： 小雨 夜间：	气温： 最高 18 ℃ 最低13 ℃
工作内容： 1、D区光伏支架接地安装。 2、C区电组件接线及低压电缆敷设。 3、C区汇流箱、逆变器安装及低压电缆敷设。 4、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆。 5、C9、C10汇流箱至逆变器电缆终端制作。 6、C区485通信线敷设。 7、高压电缆沟回填及栽电缆标识桩。 8、巡视D区接地连接。 9、光伏支架基础地脚螺栓保护帽制作。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。