

监理工作日志

记录人：陈渝

第 149 页，共 页

2019 年11月25日 星期： 一	气候： 白天： 阴 夜间：	气温： 最高 9 °C 最低4 °C
工作内容： 1、F4汇流箱接线、电缆敷设。 2、C8槽盒安装及防火封堵。 3、管理人员3人，施工人员19人。 4、检查F4组件线路接入汇流箱及电缆敷设、符合设计要求。 5、检查C8槽盒安装及防火封堵、符合设计要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。