

监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 26~36℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场,

1.检查现场安全文明施工情况,无隐患

2.检查混凝土浇筑,现场未留置试块

签发编号为 001 通知单,要求现场留置试块

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏文正工程有限公

1.材料斗吊装,

2.基础基下出钢筋

其
它
事
项

无



记录人: 殷德A

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 殷德A