

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 6 日

天气: 晴

星期: 3

气温: 14 ~ 21℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。 1. 检查接地线焊接。 2. 检查防雷接地端子制作。	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公	施工内容及进度 1. 环网柜接地线焊接。
其 它 事 项		
记录人: 黎勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐明玉