

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 18 日

天气: 13/4

星期: 一

气温: 5~15℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视施工区域。 1. 检查 5 号彩钢瓦屋顶光伏电缆敷设、长度合适、 马路管全部套入。 2. 检查现场光伏支架施工情况。所有施工人员佩戴 安全带。个别施工人员佩戴不规范。已要求整改。	
施工情况	施工单位 江苏文正工程有限公	施工内容及进度 1. 5 号屋顶光伏电缆敷设完成 60% 2. 13 号屋顶 MC4 接头制作完成。
其它事项	记录人: 廖修林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐兴明 	