

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 13 ~ 21℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                    |                                                                                                          |                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作<br/>情况</p> | <p>巡视情况已汇报。</p> <p>1. 检查高压电缆终端制作，工艺符合要求，<br/>绝缘层去除未损伤电缆导体。</p> <p>2. 检查高压柜就位安装中线，位置偏差较小，<br/>螺栓紧固到位。</p> |                                                                   |
| <p>施工情况</p>        | <p>施工单位</p> <p>江苏文正工程有限公</p>                                                                             | <p>施工内容及进度</p> <p>1. 高压电缆终端制作，完成4个。</p> <p>2. 高压柜就位2台，中线安装1台。</p> |
| <p>其它事项</p>        | <p></p>                                                                                                  |                                                                   |
| <p>记录人: 李斌</p>     |                                                                                                          | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐光生</p>                                   |

