

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 27 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 7~14℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                               |                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现状。</p> <p>1. 检查组件接地线连接，牢固到位，符合要求</p> <p>2. 检查支架接地，接地线使用16mm²符合要求</p>                                                  |                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                          | 施工内容及进度                                     |
|                            | 江苏文正工程有限公                                                                                                                     | <p>1. 组件等电位连接完成100%</p> <p>2. 支架接地完成40%</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <div style="text-align: right;">  </div> |                                             |
| 记录人: 贺梦凡                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐永强                                                                                                      |                                             |