

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 2 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 9~13℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视光伏乙现场. 1.检查逆变器接地线安装. 符合要求 2.审查光伏单位报验资料.	
施工 情况	施工单位 江苏文正工程有限公	施工内容及进度 1.逆变器箱体接地. 完成100%
其它 事项		
记录人: 殷海凡	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐志君	

