

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 4 日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。 1. 检查桥架盖板安装、符合要求 2. 检查电缆防火封堵、符合要求	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公	施工内容及进度 1. 桥架盖板安装完成 100% 2. 电缆防火封堵完成 60%
其 它 事 项		
记录人: 袁晓凡	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐文强	