

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年7月27日星期六	气候	晴	气温	25~38°C
监理人员动态:	李永明、刘永发		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1#、2#、3#并网柜基础垫层浇筑完成。 接地扁铁平割镀锌层厚度不足剥漆整改。				
检查发现的问题	顶管前确认地下水管、电缆深度及走向工作已完成。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 5人, 管理人员1人。 会审安全方案, 文明施工均已按规范办理。				
记录人	李永明		总监签阅	刘永发	

