

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年8月2日 星期六	气候	雨	气温	22~34℃
监理人员动态:	李朝 孙磊		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 2. 5#并网柜基础混凝土浇筑完成. 3#厂房主电缆沟过路电缆管道顶管及敷设完成. 与业主方进行夹具拉拔实验, 测试拉拔力超过150kN.				
检查发现的问题	现场未发现问题.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员: 42. 管理人员 12. 会安安全, 文明施工, 文明施工, 文明施工.				
记录人	李朝 孙磊		总监签阅	刘坡	