

监 理 日 志

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2017年8月18日 星期三	气候	阴	气温	23~32℃
监理人员动态:	李东州		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏组件安装40%。 支架制作50%。 直埋电缆回填、盖砖200米。				
检查发现的问题	光伏组件安装后呈波浪型。 屋面有拍烟及未配戴安全带现象。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	会办协调施工机械:无 会办协调施工人员32人,管理人员1人。 会办安全生产,文明施工在可控范围内				
记录人	李东州		总监签阅	刘长发	