

监 理 日 志

工程名称: 新沙过海桥 3.9MW 风力发电机组 1.9MW

日期:	2011/11/01	星期:	大	天气:	晴	气温:	12℃-21℃
监理人员动态:	1人			材料进场、设备进场、安装调试:			
施工人员动态:	13人						
施工机械动态:	无						
施工 活动 进展 情况	1. 1号、4号屋面 MC4 接大对接, 组串电压测量 核对。 2. 1号、4号屋面测量电缆桥架盖板安装。 3. 逆变器、直流侧接线安装完成。						
检查 发现 问题							
设备 材料 · 质量 · 数量 · 规格							
协调 内容 或 处理	电压测量核对完成						
记录人	李建川			监理单位			