监理日志()

日期: 2019年 12月 02日

天气: 晴___

星期:二

监

理工作情况

气温: <u>5°-10°</u>

工程名称: 北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

- 1、现场巡视光伏区汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作。
- 2、现场巡视光伏区汇流箱通讯线接线。
- 3、现场巡视光伏区桥架盖板铺设,要求施工人员佩戴安全带施工,确保施工 安全。

4、现场巡视光伏区箱逆变钢格栅安装。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	江苏溧阳 建设集团 有限公司	1、桥架安装完成 0 米,累计完成 6843 米;桥架内接地完成 0 米,累计完成 6843 米;环网接地施工完成 0 米,累计完成 12223 米; 1*4 光伏电缆敷设完成 0 米,累计完成 351012 米;低压电缆敷设完 0 米,累计敷设完成 32985 米;通讯电缆敷设 0 米,累计完成 10218 米;高压电缆敷设 0 米,累计完成 2486 米。2、8-11#、13#箱逆变基础钢格栅安装,栏杆、爬梯加工制作完成7台。3、3#、4#、10-12#区域汇流箱内低压电缆穿线铜鼻子制作及通讯接线完成 30 台(累计完成 130 台),1#区域桥架盖板铺设 100 米,8-11#桥架整改,12#高压电缆头制作(累计完成 5 台)。
其它事项		
本日现场监理人员 王明官 刘俊俊 闫率		

记录人:刘俊俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):