

监 理 日 志

第 页 共 页

2019年9月19日
星期：四

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 29℃
最低 18℃

工作内容、遇到问题及其处理

PPR车间组件串线及固定。

装配车间送修通道安装。

逆变器到货。

巡查发现装配车间逆变器支架安装后弯斜。
已与施工单位业主沟通，报设计单位解决。

