

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 10 月 10 日 星期：四	天气：白天：阴 夜晚：	气温：最高：20℃ 最低：17℃
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 1. 1#仓库梁条及加劲板安装 2. 木片仓支架、夹具安装 3. 2#仓库支架、夹具安装 4. 一次舱、3#、4#箱变基础浇筑混凝土。（晚上18:30~23:30） 2、承包商动态： 现场施工工人：21人 施工机械：4台升降机 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 施工人员进行早班前安全会议，专人看管防火 2、质量监理情况： 2#仓库安装支架导轨时，方阵与方阵之间个别支架导轨出现错差不直，支架连接件螺栓松动未上紧，个别支架导轨与夹具有间隙 3、存在问题及处理情况： 已下监理通知单 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：蔡机昂 审核人：		



扫描全能王 创建