

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 10 月 13 日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜晚:	气温: 最高: 23℃ 最低: 18℃
---------------------------	-------------------	------------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

1. 1#仓库檩条及加劲板安装
2. 2#、3# 箱变砌砖构造柱绑扎钢筋
3. 4# 仓库屋顶吊组件、分散组件

2、承包商动态:

现场施工人员: 28人 施工机械: 4台升降机, 1台搅拌机, 1台吊车

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

施工人员进行早班前安全会议, 早晨时已拉警戒线

2、质量监理情况:

1#、2#、3#、4# 仓库及活动中心, 木片包支架导轨, 索具检验时, 个别支架与索具有缝隙, 个别支架与索具螺栓未上紧, 个别方阵与方阵导轨有缝。

3、存在问题及处理情况:

已下监理通知单

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 蔡永发 审核人:



扫描全能王 创建