

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 11 月 2 日 星期: 六	天气: 白天: 多云 夜晚:	气温: 最高: 23℃ 最低: 13℃
--------------------------	-------------------	------------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

1. 1#仓库组件安装.
2. 2#仓库木檩条加筋板及拉杆安装加固
3. 箱变接地打接地桩

2、承包商动态:

现场施工人员: 8人、施工机械: 5台升降机

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

现场施工人员进行早班前安全会议加咽现场专人看火

2#仓库组件到货组件卸车旁站.

2、质量监理情况:

1#仓库木檩条、活动中心组件初步验收发现问题, 1. 组件连接处未绑扎, 2. 汇流箱支架留边太短, 3. 防雷导电连接不到位, 4. 个别方阵组件不直, 5. 组件下有垃圾未清理, 6. 个别组件未安装边压块, 7. 个别组件未安装导电片

3、存在问题及处理情况:

已下发监理通知单: 013

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 蔡和升 审核人:



扫描全能王 创建