

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 13 日 星期三	天气：白天：阴 夜晚：	气温：最高：18℃ 最低：7℃
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 1. 1#仓库屋顶桁架及组件接地线安装 2. 2#仓库檩条、加筋板及拉杆加固安装 3. 电缆沟找土 4. 4#仓库屋顶桁架安装 2、承包商动态： 现场施工人员：25人，施工机械：5台升降机 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 现场施工人员进行早班前安全会议，加固现场已拉好防水布，无积水 2、质量监理情况： 现场巡视电缆沟找土深度不符合设计要求，4#仓库桁架套头连接用自攻丝不符合规范要求已口头警告。 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：蔡机书 审核人：		



扫描全能王 创建