

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 11 月 18 日 星期：	天气：白天： 阴 夜晚：	气温：最高： 最低：
-------------------------	-----------------	---------------

一、工程施工情况：

1、工程进度情况：

2# 仓库 檩条加固
1# 仓库 屋顶 桁架 安装
4# 仓库 屋顶 檩条 安装
5# 仓库 电缆沟 人工挖沟。

2、承包商动态：

现场施工人数 20 人。施工机械 升降机 5 台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1、安全监理情况：

施工单位每天坚持开早班会，监理检查 2# 仓库 防火措施

2、质量监理情况：

高低压电缆沟未挖够深已口头警告整改。
电缆沟宽度不合已口头警告加宽。

3、存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他：

填写人：李仓全 审核人：



扫描全能王 创建