

监 理 日 志

页码: 第 页 共 页

2019 年 12 月 22 日 星期: 日	天气: 白天: 多云 夜晚: 多云	气温: 最高: 10 最低: 2
---------------------------	----------------------	---------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

1#仓库屋面清洗系统安装, 检修通道安装; 2#仓库屋面清洗系统安装, 屋面防雷接地扁铁安装; 4#仓库屋面检修通安装, 防雷接地引下安装; 活口中检修通道安装, 桥架引下安装; 3#仓库组件安装。

2、承包商动态:

现场施工人数 30 人, 施工机械升降机 1 台。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

个别施工人数未配安全带, 现场已口头警告配带。

2、质量监理情况:

高压电缆接头电缆井内挂警示牌。

3、存在问题及处理情况:

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 李金全 审核人:



扫描全能王 创建