

监 理 日 志

页码: 第 38 页 共 1 页

2019 年 9 月 28 日 星期: 六	天气: 白天: 多云 夜晚:	气温: 最高: 32℃ 最低: 17℃
--------------------------	-------------------	------------------------

一、工程施工情况:

1、工程进度情况:

1. 1#仓库横梁及加劲板加固

2. 2#仓库支架. 梁安装

2、承包商动态:

现场施工人数: 24人. 施工机械: 40升降机

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1、安全监理情况:

施工人员进行早班前安全会议. 个别施工人员现场未带安全绳

2、质量监理情况:

将变基础及一次能基础验收不合格. (宽度不够. 长度不够)

3、存在问题及处理情况:

已口头警告. 重新加宽加长.

三、上级指示执行情况:

四、工程协调情况:

五、其他:

填写人: 蔡扣林 审核人:



扫描全能王 创建