

监 理 日 志

页码：第 页 共 页

2019 年 12 月 09 日 星期：一	天气：白天：晴 夜晚：晴	气温：最高：16 最低：5℃
一、工程施工情况： 1、工程进度情况： 3#棚加固已完成 75% 4#棚汇流箱接线 4#棚引下桥架电缆敷设 2、承包商动态： 3#棚 9 人，4#棚 10 人。 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1、安全监理情况： 2、质量监理情况： 对 4 个棚变基础、1 个一次柜基础使用回弹仪进行检测，取 100 个点，平均值由 24.1，达不到强度要求。 3#棚引下电缆与电缆沟交界处，电缆沟深度不符合要求，已要求尽快整改。 3、存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 五、其他： 填写人：唐恒 审核人：		



扫描全能王 创建