

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 1 日 星期日	气候	晴转多云	气温	3~9 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人		材料进场、取样见证、合格情况 暂无			
施工方人员动态：现场施工人员共计 11 人					
施工机械动态：暂无					
施工进度部位情况	电缆沟进行人工开挖。				
监理工作内容	巡查电缆沟开挖，深度不符合设计要求，并下达监理通知单。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施，意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于林		