

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月13日 星期一	气候	多云	气温	5~9 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 5 人					
施工机械动态: 汽车吊一台					
施工进度情况	各厂房下行接地扁铁安装完成; 二号厂房屋面桥架盖板安装完成; 二号厂房至配电房桥架盖板安装完成.				
监理工作内容	巡查各厂房下行接地扁铁安装, 符合设计要求与规范. 二号厂房屋面桥架盖板安装, 符合设计要求与规范; 配电房至二号厂房桥架盖板安装, 符合设计要求与规范.				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果.				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他.				
记录人	史光峰	总监签阅	于彬		