

监 理 日 志

项目名称: 江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年1月14日 星期二	气候	阴	气温	5.8 摄氏度
监理人员动态: 现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态: 现场施工人员共计 5 人					
施工机械动态: 暂无					
施工进度情况	桥架连接件生锈、连接件切口处进行刷漆处理。 各场房屋面进行消缺并局部区域。				
监理工作内容	巡查桥架连接件刷漆, 符合设计要求与规范; 各场房屋面消缺符合设计要求与规范。				
处理措施、意见、结果	暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于彬		