

监 理 日 志

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

日期	2019 年 10 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	14-25℃
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 6 人，管理人员 1 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工进度情况	1、并网柜基础整改完成； 2、四平方线 MC4 接头制作；				
检查发现的问题	检查施工单位报审资料，前期报审资料不齐全，过程资料格式错误；				
处理措施、意见、结果	过于以上问题已下发编号为“ZHJL-QFYY-LXD-05”的监理工作联系单，要求前期资料报审齐全，过程资料按照正确格式；				
协调内容或其他					
记录人	孙金龙	总监签阅	张昭武		