

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 24 日 天气： 多云 星期： 二 气温： 10-11℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组件、电缆线进场吊装，安全旁站； 2、协助业主、总包单位接待有吴江区发改委和 70 余家知名企业来项目现场参观光伏发电工程工作； 3、设计单位来项目部交流材料清单镀锌管 DN50 使用部位，用于穿管部位，现场已经改为 PVC 管； 4、1 号楼东侧组串编号核对记录完成 10%。	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 7 人 1、6 号楼组件安装 2、1 号楼逆变器 MC4 插头制作； 3、组件、电缆吊装；
	本日现场 监理员	黎建光 、 马俊
	记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：