

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 26 日 天气： 阴 星期： 四 气温： 5-14℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、交流电缆、直流电缆见证电缆取样送检检测，取样完成；</p> <p>2、与业主高总、施工程工一起巡检 1 号楼组件安装问题，要求施工单位安排人员整改消缺。</p> <p>3、要求施工人员固定并网柜；</p>	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 10 人 1、4、5 号楼电缆敷设；
本日现场 监理员	黎建光 、 马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	