

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 6 日 天气： 晴 星期： 五 气温： 0-9℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、参加配电室母线桥厂家方案确定； 2、巡检发现 5 号楼接地扁铁焊接防腐底漆不严， 即令其及整改消缺；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 4 人 1、6 号楼支架基础无人施工； 2、5、4 号楼接地焊接无人施工； 3、1 号楼接地焊接；
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	