

监理日志（ ）

日期： 2019 年 12 月 7 日 天气： 晴 星期： 六 气温： 3-11℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检 6 号楼支架基础砼浇筑，发现问题有标高不一致，即找施工管理人员令其安排施工人员整改消缺。 2、巡检发现 5 号部分接地扁铁焊接防腐底漆不严，即令其及整改消缺；	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧电力发展有限公司	施工人员 24 人 1、6 号楼支架基础砼浇筑完成； 2、5、号楼室外桥架连通； 3、1 号楼接地焊接； 4、配电室接地环网打眼
本日现场 监理员	黎建光 、马俊	
记录人： 黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	