监 理 日 志 ()

日期：2019 年 11 月 11 日 天气：晴 星期：一 气温：23-11℃
工程名称：京东方智造服务产业园（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡检一号楼桥架焊接，发现桥架安装不直、桥架支架焊接防腐不严、焊渣未清理，要求施工方立即按照规范整改；</p> <p>2、现场巡检四、五号楼组件整改，发现个别组串拧着、同组串角度不一致；</p> <p>3、现场巡检六号楼放线；</p>	
	施工单位	施工情况
	江苏乐尧电力发展有限公司	施工人员 20 人 1、一号楼支架安装、组件整改； 2、四、五号楼组件整改； 3、六号楼开始放线；
	本日现场监理员	黎建光 韩建祺
	记录人：韩健祺	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：