监理日志 () 日期: <u>2020</u>年<u>1</u>月<u>7</u>日 天气: <u>阴</u> 星期: <u>二</u> 气温: <u>5-14℃</u> 工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

<u>—</u> -/ј.—.	D.10.	
	整 2、 3、 序	号楼组件消缺问题西侧横梁连接处未整改,再次口头通知施工人员消缺; 逆变器雨罩整改消缺自攻钉没有胶垫,即令其重新打自攻钉; 益理人员与施工管理人员、业主一起检测组串开口电压,逆变器相电缆绝缘电阻。
监理	大:	黎建光 、马俊 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):