

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 14 日 天气: 多云 星期: 六 气温: 31-24° C

工程名称: 京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、吊装安全旁站;	
	2、现场巡检砼浇筑,发现砼蜂窝麻面,要求施工方按照砼修补方案整改;	
	3、现场巡检砼浇筑,发现砼有未震动的,要求施工方按照砼修补方案整改;	
	4、保养基础砼设施;	
	施工单位	施工情况
	苏州乐尧 电力发展 有限公司	施工人员 15 名 基础砼浇筑
本日现场监理员		黎建光 韩建祺
记录人: 黎建光		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):