

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年9月23日 星期一	气候	晴	气温	19-27℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况: 支架管桩到货266根。 支架到货2车			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	挖机3台、吊车1台、打桩机3台				
施工部位进度情况	1. 高庄: 挖机鱼塘改造, 抽水泵抽水, 支架打桩方色工 2. 高庄: 挖机打平, 支架打桩方色, 箱变基础打桩, 立柱焊接				
检查发现的问题	1. 支架立柱焊接位置斜不在同一高度上, 要求施工 2. 审查方包单位报审资料, 部分资料不齐。				
处理措施、意见、结果	1. 方包单位现对焊接工艺保证焊接质量 2. 要求方包单位按照要求进行整改				
协调内容或其他	方包单位资料齐全。				
记录人	李叶秋	总监签阅	李叶秋		



扫描全能王 创建