

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月12日 星期六	气候	晴	气温	17℃/12℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	42人	管桩到货100根			
施工机械动态:	挖机3台, 抽水车1台, 装载机1台	逆变器8台			
施工进度情况	1. 高位组串安装, 支架微调 2. 高位组串支架柱头焊接, 管桩施工 3. 高位组串支架定位, 连接准备工作 4. 审核施工报审资料				
检查发现的问题	1. 今日检查施工现场发现3台未戴安全带高空作业 进行施工				
处理措施、意见、结果	1. 根据施工安全管理条例办法执行, 进行经济考核 并要求施工单位进行安全文明施工交底				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总监阅签	李金梁		



扫描全能王 创建