

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月21日 星期二	气候	晴	气温	18℃/12℃
监理单位动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	59人	✓			
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 高庄区电缆安装、组件安装 2. 杨家泊区电缆安装 3. 柔性支架区架板定位 施工准备工作				
检查发现的问题	1. 高庄区槽盒与铜梁焊丝未固定。 焊丝孔错位严重				
处理措施、意见、结果	1. 要求加强技术人员技术交流, 查看槽盒是否低料错误,进行返工处理				
协调内容或其他					
记录人	李金梁	总监阅签	李延贤		



扫描全能王 创建