

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年12月29日 星期 四	气候	晴	气温	-5~7℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	86				
施工机械动态:	挖掘机2台、装载机2台				
施工部位进度情况	1. 光伏单证: 400W打桩施工; 400W组件吊装及接线。 2. 光伏单证: 钢梁焊接施工。				
检查发现的问题	1. 400W组件取料存在背运现象。 2. 光伏单证焊接存在漏焊情况。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题发运整改通知单记录。 要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	李凡贤		