

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020 年 07 月 22 日 星期 四	气候	阴	气温	28~19℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	市施工。				
检查发现的问题	1 光伏组件存在浸水情况。				
处理措施、意见、结果	以要求施工方对组件浸水情况，落实整改，对损坏组件进行了统计与报。				
协调内容或其他					
记录人	吴振宇	总监签阅	李兰芳		