

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2021 年 04 月 04 日 星期 五	气候	晴	气温	3~13°
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	天太: 35#组件接地接地. 高压组件紧固整改. 义和: 钢梁补焊, 1X4平方敷设.				
检查发现的问题	本日会同建设单位进行清明节前防火大检查: 1. 现场部分危险源地带未配备灭火器 2. 物资堆放处未配备灭火器, 未设置防火隔离带. 3. 现场防火巡视力度不足.				
处理措施、意见、结果	该事故检查记录表024号, 要求对上述问题进行整改. 以落实整改完成.				
协调内容或其他					
记录人	刘春乡	总监签阅	严廷岩		